

AQUASERV s.r.o., se sídlem B. Němcové 12, 370 80 České Budějovice  
Laboratoř, pracoviště Tábor, zkušební laboratoř registrovaná pod číslem 4113,  
posouzená ASLAB-Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, dle ČSN EN ISO/IEC 170 25  
ÁČOV Tábor, Na Mělké, 390 02 Tábor  
tel.: 381 264 706 fax: 381 281 004 e-mail: alena.melicharova@aquaserv.cz

Protokol číslo : 5132

Strana 1 ze 2

Zadavatel : Obec Běleč

Tábor

1.6.2011

Adresa : Obec Běleč  
Běleč  
39143 Běleč

Vyřizuje : Šimová Jitka  
Číslo protokolu : 5132  
Počet stran protokolu : 2  
Strana 1 ze 2 stran

## Protokol o zkoušce

Místo odběru : vodovod

Zdroj, původ a použití vody :

Upravená pitná voda  
kontrola

Účel vyšetření :

Datum odběru : 23.5.2011

Hodin :

Odebral : Švadlena Jaroslav

Typ odběru: prostý vzorek

Datum přijetí vzorku : 23.5.2011

Datum provedení zkoušky : 23.5.2011 - 27.5.2011

Poř. číslo	Evid. číslo	Datum odběru	Popis vzorku
1	11119	23.5.2011	Bzová, čp. 29
2	11120	23.5.2011	Běleč, čp. 11

Informace a vysvětlivky k protokolu:

Výsledky zkoušek s kódem "s)" byly získány subdodávkou.

Na výsledky zkoušek s kódem "1)" se nevztahuje Osvědčení o správné činnosti laboratoře.

Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jeho část pouze s písemným souhlasem laboratoře AQUASERV s.r.o.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty (např. správního charakteru).

**Fyzikálně chemický rozbor**

Ukazatel / č.vzorku		11119	11120
Barva	mg/l Pt	<5	<5
Zákal (t)	ZF(t)	<1,0	<1,0
Pach	stupeň	1	1
Elektrická konduktivita	mS/m	22,4	22,6
pH		6,0	6,1
CHSK-Mn	mg/l	0,6	0,5
Amoniak a NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l	<0,04	<0,04
Dusitany	mg/l	<0,01	<0,01
Dusičnany	mg/l	24	16,0
Chuť	stupeň	1	1
Chlor volný	mg/l	0,11	0,09
Železo	mg/l	<0,02	<0,02

**Mikrobiologický rozbor**

Ukazatel / č.vzorku		11119	11120
Koliformní bakterie	KTJ/100m	0	0
Escherichia coli	KTJ/100m	0	0
Počty kolonií při 36°C	KTJ/1ml	16	17
Počty kolonií při 22°C	KTJ/1ml	70	51

**Alena Melicharová**  
vedoucí detaš. pracoviště

**AQUASERV s.r.o.**  
Sídlo: Č. Budějovice, B. Němcové 12,2  
PSČ 37080, IČ: 60071373  
OR: KS Č. Budějovice, odd. C, M. 19236

-13-