

V Bělči dne 18. června 2013

Věc: Oznámení - Voda ve vodovodech Běleč a Bzová je pitná

Č.j.: OB/OD/2013/215

Podle laboratorních rozborů je voda ve vodovodech Běleč a Bzová pitná.

Běleč:

Vodojem byl zasažen minimálně, voda byla zakalena kvůli většímu přítoku, tudíž bylo provedeno pouze přechlorování.

Laboratorní vzorek z vodovodu v Bělči nesplňoval kritéria CHSKMn a koliformních bakterií. Dnešní odebraný vzorek pro účely CHSKMn měl hodnotu CHSKMn 1,68 (max. limit 3,0) a pH bylo změřeno 6,5 (limit 6,5-9,5). Bakterie jsou zničeny přechlorováním. Podle vyjádření správce vodovodu se může stát, že bude dočasně zvýšena hladina chlóru.

V Bělči bude proveden další oficiální kontrolní vzorek příští týden.

Bzová:

Hlavní prameniště bylo odstaveno, bylo hned v prvním týdnu použito pouze starší méně vydatné prameniště, proběhla desinfekce všech studní, vodojem byl vypuštěn a vypláchnut od vrstvy kalu.

Laboratorní vzorek z vodovodu ve Bzové nesplňoval kritéria volný chlór, pH a CHSKMn (organické látky). Volný chlór byl překročen 2,5x, pH bylo lehce kyselější (6,0 proti limitu 6,5-9,5), u CHSKMn byl limit vyšší o 7% nad limit. Aktuální testy (dnes) potvrzují správnou hladinu všech hodnot - pH 6,5 (limit 6,5-9,5), volný chlór cca 0,15 (max. limit 0,3) a CHSKMn 2,08 (max. limit 3,0). Náhradní zásobování vodou bylo zrušeno.

Ve Bzové bude proveden další oficiální kontrolní vzorek příští týden.

**Vodu je možno pít a používat bez omezení.
Odvoláváme zákaz používat vodu z veřejného vodovodu k pití.**

Pro rodiny s malými dětmi nebo pro osoby s různými alergiemi, které se obávají používat vodu z vodovodu, obec tímto nabízí zbylou balenou vodu, kterou si můžete kdykoliv vyzvednout po dohodě na telefonním čísle 724 189 517.

.....
Stanislav Šmejkal, starosta obce

VODA JE PITNÁ

Zveřejněno na úřední desce dne
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne