

VÝPIS PROSTORŮ

Ozn.	Popis místností
2.01	půda
2.02	hala
2.03	úklidová komora
2.04	technická místnost
2.05	předsíň
2.06	WC muži
2.07	WC ženy
2.08	klubovna

LEGENDA OZNAČENÍ

EK - elektrokotel o min. výkonu - 9 kW

LEGENDA ČAR:

———————— - přívodní voda
- - - - - - - - - - - - - vratná voda

POZNÁMKA

- Je uvažováno s tepelným spádem 75/65 °C, v případě zvolení nižšího teplotního spádu je nutné přepočítat velikost otopných těles
- Prostorový regulátor bude použit např. od firmy Honeywell - Dvouzónový bezdrátový sedmidenní prostorový regulátor teploty CMZone CM67Z
- Otopná tělesa jsou navržena desková se spodním středovým napojením
- Všechny trubní rozvody budouz měděných trub Yorkshire.

***ROZVOD POTRUBÍ A ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA BUDE ŘEŠIT SPECIALIZOAVNÁ FIRMA**
***VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.**
***PROJEKT JE ZPRACOVÁN ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ.**
***PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKT!!**

Zodp. projektant : Ing. Ladislav MLÁDEK IČO : 129 05 283	**CENTRUM SLUŽEB TÁBOR** WWW.CENTRUM SLUŽEB TÁBOR.CZ PŘEVRÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01
Hlavní projektant : Ing. Ladislav MLÁDEK, Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO : 129 05 283	**SPOJENÉ ATELIÉRY KA 21 & M.A.A.T.**
Vypracoval : Soňa PELEŠKOVÁ DiS., Bezděčín 12, Malšice 391 75, IČO : 695 55 257	
Investor : Obec Běleč, Běleč 22, 391 43	Stupeň : DSP
k.ú : Běleč u Mladé Vožice, 601896 Č. parc.: 91	Číslo zakázky :
Akce : **VESTAVBA KLUBOVNY V PROSTORU PODKROVÍ OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE**	Datum : 07/ 2012
	Označení části : F.1.4.
	Formát : **1x A3** Č. výkresu : **02**
Obsah : **ÚT - Půdorys podkroví**	Měřítko : **1:50**
	Paré : 4