

V Bělči dne 21. června 2017

Věc: Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.

Č.j.: OB/2017/0469/2

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

Ano. Máme pasportizaci.

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

32 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

cca 2,1 kW

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

do 2 roků 16 ks

nad 15 roků 16 ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Zářivka 16 ks

LED 16 ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

Betonový sloup 24 ks

Ocel. sloup zinkovaný 7 ks

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

do 25 roků 2,9 km

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

Ne.

9. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení?

Ano.

10. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

Není rozhodnuto.

11. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

cca 4000 hodin

12. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

26 272 Kč

13. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

59 276 Kč

14. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

Autonomně (vlastní zaměstnanec).

15. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Soukromým dodavatel bez smluvního vztahu.

16. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

3 964 Kč

17. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

0 Kč

S pozdravem a přáním hezkého dne

.....
Stanislav Šmejkal, starosta obce