


LEGENDA :

- TČ** - Tepelné čerpadlo země - voda výkonu cca 10 kW s vest. zásobníkem TV 225 l.
- TV 1, 2** - Zemní vrtý 2 x 100 m - viz projekt GLAUKOS s.r.o..
- AK** - Akumulační zásobník 300 litrů
- Č1** - Oběhové čerpadlo s řízenými otláčkami, typ 25/1-4, p-v, H= 2 m.v.s., 1 m3/h - pro obě podlaží
- - Topná voda - přívod / zpátečka - maximální tepelný spád 45/35°C
- VK 21-600/700** - Otopné těleso deskové VK (ventil - kompaktní) s vestavěným ventilem
- 21-500 / 700** - Otopné těleso deskové klasické - s bočním připojením
- TV / 4** - Hydraulické přednastavení vestavěného ventilu + termostatická hlavice
- V / 4** - Hydraulické přednastavení vestavěného ventilu + ruční hlavice
- TV 10 / 3** - Radiátorový ventil DN10 s hydraulickým přednastavením + termostatická hlavice
- RŠ 10** - Radiátorové šroubení DN 10, s předregulací, uzavíráním a vypouštěním

<div><div></div><div><div>THERMOPROJEKT</div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div></div></div> <div><div>Sová 296, Tábor-Čekanice</div><div>Telefon: 381282655</div></div>			
Projektant : Miroslav LIPERT, autor. technik		Stupeň : Dokumentace pro provádění staveb	
Investor : Obec Běleč		Datum : 05 / 2016	
Akce: OBEC BĚLEČ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU A VYUŽITÍ OZE (TEPELNÉ ČERPADLO)	Měřítko: 1 : 50		
	Formát: 2 A4		
Část	VYTÁPĚNÍ - Montážní schéma 1		Zak. číslo: 522 - 02 - 16
			Číslo: ÚT-5