

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
A VYUŽITÍ OZE – TEPELNÉ ČERPADLO

Investor : obec BĚLEČ

Dokumentace pro provádění stavby

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Specifikace materiálu a prací ÚT

Vypracoval : Mir. Lipert, autor.technik



Paré :

1

Tábor, 18. března 2016

Příloha : ÚT – 7

8 ks 0 0

odolným tmelem

ARNATURY

Ventil radiátorový V-exakt rohový DN 10	12	ks	0	0
Termostatická hlavice 5-26°C-veřejné budovy (z toho 13 ks pro těl. VK a 12 ks pro tělesa klasik)	25	ks	0	0
Ruční hlavice pro radiátorové ventily	2	ks	0	0
Šroubení rohové radiát.s uzavíráním a vyp. DN 10	12	ks	0	0
Šroubení rohové pro těl. VK DN 15	15	ks	0	0
Automatický odvzdušňovací ventil	8	ks	0	0
Vypouštěcí a napouštěcí kul.koh.	10	ks	0	0
Kulový kohout DN 15	2	ks	0	0
Kulový kohout DN 20	6	ks	0	0
Kulový kohout DN 25	5	ks	0	0
Zpětná klapka závitová DN 25	2	ks	0	0
Filtr závitový DN 25 EMS	2	ks	0	0

IZOLACE a NÁTĚRY

Tepelné izolace potr.DN 20-25 tl.30 mm	60	m	0	0
Nátěry potrubí syntetické základní pod izolaci potrubí do DN 50	60	m	0	0

OSTATNÍ

Vyregulování systému a ventilů dle projektu	12	hod	0	0
Tlaková a topná zkouška	18	hod	0	0

Celkem Kč vč. montáže bez DPH

0

Obec Běleč - Zateplení úřadu + využití OZE (TČ)- ÚT - realizační projekt

Úvod : Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizaci za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

2. Zdroj tepla - tepelné čerpadlo

			Infor. KČ/ks	cena vč. montáže KČ celk.
<u>Tepelné čerpadlo země -voda, 0/35° cca 10,4 kW,</u>				
0/45° cca 10,0 kW, včetně potrubí, armatur, elektrokotle 9 kW a vestavěného zás.TV nerez 225 l	1	kpl	0	0
Připojení EL a MaR, montáž a doprava tepelného čerpadla		v ceně TČ		
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy		v ceně TČ		
Vrtné práce	200	m	0	0
Sondy do vrtů HDPE	200	m	0	0
Propojení sběračů tepla + nemrznoucí směs	1	kpl	0	0
Volitelné příslušenství a služby				
Akumulátor topné vody cca 300 l	1	kpl	0	0
Montáž a doprava akumulátoru 300 litrů	1	kpl	0	0
Oběhové čerp. a expanze topného systému 35 l	1	kpl	0	0
Dálkové ovládání s LCD displejeml	1	kpl	0	0
Připojení TČ k topnému systému	5	m	0	0
Elektroinstalace včetně montáže	1	kpl	0	0
Připojení zásobníku na rozvod vody	1	m	0	0

Celkem Kč vč. montáže bez DPH

0

Celkem Kč vč. 15 % DPH

0

Tábor 17.5.2016

Vypracoval : Miroslav Lipert

