



LEGENDA :

- TČ** - Tepelné čerpadlo země - voda výkonu cca 10 kW s vest. zásobníkem TV 225 l.
- TV1, 2** - Zemní vrtý 2 x 100 m - viz projekt GLAUKOS s.r.o..
- AK** - Akumulační zásobník 300 litrů
- Č1** - Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, typ 25/1-4, p-v, H=2 m.v.s., 1 m3/h - pro obě podlaží
- VT** - Topná voda - přívod / zpátečka - maximální tepelný spád 45 /35°C
- VK 21-600/700** - Otopné těleso deskové VK (ventil - kompaktní) s vestavěným ventilem
- 21-500/700** - Otopné těleso deskové klasik - s bočním připojením
- TV / 4** - Hydraulické přednastavení vestavěného ventilu + termostatická hlavice
- V / 4** - Hydraulické přednastavení vestavěného ventilu + ruční hlavice
- TV 10/3** - Radiátorový ventil DN10 s hydraulickým přednastavením + termostatická hlavice
- R Š 10** - Radiátorové šroubení DN 10, s předregulací, uzavíráním a vypouštěním
- Reg** - Programovatelný regulátor s týdenním programem pro ovládání TČ

THERMOPROJEKT
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Projektant :
Miroslav LIPPERT, autor: technik

Investor :
Obec Běleč

Akce:
OBEC BĚLEČ
ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
A VYUŽITÍ OZE (TEPELNÉ ČERPADLO)

Část
VYTÁPĚNÍ - Montážní schéma 2

Soví 296, Tábor-Čekanice

Telefon: 381282655

Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby

Datum :
05 / 2016

Měřítko:
1 : 50

Formát:
2 A4

Zak. číslo:
522 - 02 -16

Číslo:
ÚT - 6