

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
A VYUŽITÍ OZE – TEPELNÉ ČERPADLO

Investor : obec BĚLEČ

Dokumentace pro provádění stavby

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Specifikace materiálu a prací ÚT

Vypracoval : Mir. Lipert, autor.technik

Paré :

Tábor, 17. května 2016

Příloha : ÚT – 7

8 ks 0 0

odolným tmelem

ARNATURY

Ventil radiátorový V-exakt rohový DN 10	12	ks	0	0
Termostatická hlavice 5-26°C-veřejné budovy (z toho 13 ks pro těl. VK a 12 ks pro tělesa klasik)	25	ks	0	0
Ruční hlavice pro radiátorové ventily	2	ks	0	0
Šroubení rohové radiát.s uzavíráním a vyp. DN 10	12	ks	0	0
Šroubení rohové pro těl. VK DN 15	15	ks	0	0
Automatický odvzdušňovací ventil	8	ks	0	0
Vypouštěcí a napouštěcí kul.koh.	10	ks	0	0
Kulový kohout DN 15	2	ks	0	0
Kulový kohout DN 20	6	ks	0	0
Kulový kohout DN 25	5	ks	0	0
Zpětná klapka závitová DN 25	2	ks	0	0
Filtr závitový DN 25 EMS	2	ks	0	0

IZOLACE a NÁTĚRY

Tepelné izolace potr.DN 20-25 tl.30 mm	60	m	0	0
Nátěry potrubí syntetické základní pod izolaci potrubí do DN 50	60	m	0	0

OSTATNÍ

Vyregulování systému a ventilů dle projektu	12	hod	0	0
Tlaková a topná zkouška	18	hod	0	0

Celkem Kč vč. montáže bez DPH

0

Úvod : Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména , zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizaci za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení .

2. Zdroj tepla - tepelné čerpadlo

			Infor. cena vč. montáže	
			Kč/ks	Kč celk.
<u>Tepelné čerpadlo země -voda, 0/35° cca 10,4 kW.</u>				
0/45° cca 10,0 kW, včetně potrubí, armatur, elektrokotle 9 kW a vestavěného zás.TV nerez 225 l	1	kpl	0	0
Připojení EL a MaR, montáž a doprava tepelného čerpadla		v ceně TČ		
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy		v ceně TČ		
Vrtné práce	200	m	0	0
Sondy do vrtů HDPE	200	m	0	0
Propojení sběračů tepla + nemrznoucí směs	1	kpl	0	0
Volitelné příslušenství a služby				
Akumulátor topné vody cca 300 l	1	kpl	0	0
Montáž a doprava akumulátoru 300 litrů	1	kpl	0	0
Oběhové čerp. a expanze topného systému 35 l	1	kpl	0	0
Dálkové ovládání s LCD displejeml	1	kpl	0	0
Připojení TČ k topnému systému	5	m	0	0
Elektroinstalace včetně montáže	1	kpl	0	0
Připojení zásobníku na rozvod vody	1	m	0	0
Celkem Kč vč. montáže bez DPH				0
Celkem Kč vč. 15 % DPH				0